

na dach do wentylatora dachowego W1 okapu kuchni  
YDY 3x1,5  
w rurce instal. 28 mm  
ukłódć przy kanale

na dach do wentylacyjnej CW1  
YDY 3x2,5  
okłódl. steruj.  
w rurce instal. 2x28 mm  
ukłódć przy kanale



- 4 – zmywarko–wypozararka
- 7 – szolra chłodnicza
- 8 – chłódzarka do jój
- 9 – naświelacz UV do jój
- 11 – piec komwekcyjno–parowy
- 12 – potelino uchylno
- 13 – kuchnia elektryczna z palnikami
- 14 – taborety elektryczne

ADAPTACJA - RZUT PRZYZIEMIENIA  
SKALA 1:100

- B Oprawa wnętrzowa nastropowo z kloszem LED 34 W, 4400 Lm
- A Oprawa przemysłowa nastropowo LED 36 W, 5600 Lm; min. IP 65
- A1 Oprawa przemysłowa nastropowo LED 20 W, 2100 Lm; min. IP 65
- EW3.2 – oprawa owaryjna z piktoqramem kierunku ewkuacji. LED 2 W t=1h;
- EW2 – oprawa owaryjna natynkowa LED 3 W t=1h;
- EW4 – oprawa owaryjna, zewnętrzna (–25 do 40 stópni C); LED 5 W t=1h; montaż na ścianie na zewnątrz; peca w ukłódlu na ciemno
- C1 Oprawa nastropowo z kloszem min. IP44 LED 22 W
- C2 Oprawa nastropowo z kloszem min. IP44 LED 15 W
- C3 Oprawa nastropowo z kloszem min. IP44 LED 11 W

PP wypust: puszka przyłączeniowa w/ł IP 44; 5x2,5 wg opisu

Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x(IP+N+PE), 10/16A, 230V, IP20

Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym 2x(IP+N+PE), 10/16A, 230V, IP44

10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zoleźnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1–biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zoleźnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny 1–biegunowy zwierny w wersji "światło" 10/16A, 250V, p/ł lub n/ł zoleźnie od charakteru pomieszczenia

Łącznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250V, p/ł

Gniazdo siłowe IP44 do przyłączenia urządzenia technologicznego

REB–5 regulator wentylatora okapu W1 w kuchni

PSW1 panel sterowania centrál. wentyl. dla kuchni i stółówki

W3. ... grupa wentylatorów sterowana wzoz stykiem z centrál. NMI

W2 wentylator wywiewu sanitarodu; sterowany regulatorem REB

W1 wentylator wywiewu okapu kuchni (na dachu); sterowany regulatorem REB–5

CW1 centrala wentylacyjna kuchni i stółówki (na dachu)

Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania części portieru budynku internatu (pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuchni i stołówki na terenie działki nr 278/80 zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 3, 89-422 Sypniewko		
Adres:	Sypniewo, ul. Kwiatowa 3, gmina Wębobrk		
Nazwa rys:	Rzut przyziemia – instalacja elektryczna w pom. kuchni i stołówki		
Zespół autoraki			
Funkcja:	Imię, nazwisko, uprawnienia	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Wsław Szynalczak upr. UAN-KZ-710-109/86	19.12.2020	
skala	1:100	Nr rys:	E/5